



EDIFICIO "D"-SPOGLIATOIO UOMINI
Prospetti
SCALA 1:100



PROSPETTO EST - stato attuale

PROSPETTO EST - stato di progetto



PROSPETTO OVEST - stato attuale


PROSPETTO OVEST - stato di progetto

SPOGLIATOIO UOMINI
Verifica superficie aero-illuminante

AMBIENTE	Sp (mq)	SFA (mq)	verifica	ARFORZ
spogliatoio (netto scala interna)	60	7,6	>1/8 Sp=7,50	no
locale docce	18	0,8	<1/8 Sp=2,25	SI conforme UNI EN ISO 15779
serv. igienici	12	0,8	<1/8 Sp=1,50	SI conforme UNI EN ISO 15779
wc 1	2,04	0,00	<1/8 Sp=0,22	SI conforme UNI EN ISO 15779
wc 2	1,44	0,80	>1/8 Sp=0,18	no
wc 3	1,44	0,00	<1/8 Sp=0,18	SI conforme UNI EN ISO 15779


ABACO INTERVENTI INFISSI

- TAMPONATURA IN MURATURA INTONACATA E TINTEGGIATA
(Rif. EP 03.02.010.002+06.01.004+12.01.005.002
+06.01.007.001)
- NUOVO INFISSO APERTURA BATTENTE+VASISTAS > 30°
(Rif. EP 09.03.001.001+09.05.006.016+09.03.010)
TALE DA GARANTIRE TRASMITTANZA U 1,67 (W/m2K)
- ARCHITRAVE (Rif. EP 04.05.019.001)




PROSPETTO SUD- stato attuale

PROSPETTO SUD- stato di progetto



PROSPETTO NORD- stato attuale

PROSPETTO NORD- stato di progetto



COMPLETAMENTO CENTRO AMBIENTE
1° stralcio

Progetto esecutivo

ELABORATO:

SPOGLIATOI UOMINI
Stato attuale-Stato di progetto
Prospetti

I Progettisti

Ing. Manuela Marconi

ED 04

SCALA **var** DATA feb.2019
NOME FILE pg02.dwg
REVISIONE **00**

VISTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Manuela Marconi

VISTO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO OO.PP.
Arch. Francesca Sorbatti