

DENOMINAZIONE		luci e prese locali di servizio	illuminazione di sicurezza	prese energia piano interrato	Impianto citofonico	Impianto antenna TV	Al quadro centrale termica								
POTENZA CORRENTE DI IMPIEGO		KW 3.5 /	KW0.02 /	KW 3.5 /	KW 0.1 /	KW 0.1 /	KW /								
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO														
	POLI X PORTATA	2X16A		2X16A	2X6A	2X6A	4X16A								
	POTERE D'INTERRUZIONE	6KA		6KA	6KA	6KA	6KA								
	ESECUZIONE														
	TIPO RELE' DIFFERENZIALE														
	SENSIBILITA' RELE' DIFFERENZIALE	0,03A		0,03A	0,03A	0,03A	0,3A sel								
FUSIBILI	TIPO														
	TARATURA (A)														
CONTATTORE	TIPO														
	PORTATA (KW) / (A) / (KVar)														
RELE' TERMICO	TIPO	C		C	C	C	C								
	CAMPO DI REGOLAZIONE														
	TARATURA (A)	16A		16A	6A	6A	16A								
CABLAGGIO	SEZIONE CONDUTTORE (mmq)														
	SEZIONE MORSETTI (mmq)														
LINEA	NUMERO CIRCUITO/MORSETTIERA														
	TIPO CAVO	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K									
	SEZIONE CAVO	2(1x4mmq)+T	2(1x1.5mmq)	2(1x4mmq)+T	2(1x1.5mmq)+T	2(1x1.5mmq)+T									
	LUNGHEZZA (m) / PORTATA Iz (A)	/	/	/	/	/	/								

Disegno	Revisione N°	Data revisione	Progetto IMPIANTO ELETTRICO	Descrizione QUADRO ELETTRICO GENERALE PARTI COMUNI
Commessa 15-007-X	Committente ERAP			

Data emiss.	23-06-2015
Foglio N°	2
Segue N°	3

File: CAD: