CAPRIATA TIPO
scala 1:50



NOTA: nei profili accoppiati inserire una imbottitura sp 10 ogni 60cm;

CAPRIATA – INGRANDIMENTO
scala 1:20



MATERIALI:

ACCIAIO da CARPENTERIA: S275
conformi alla UNI EN 10025–2 (laminati) UNI EN 10210 (tubi)
ZINCATURA A CALDO

BULLONI alta resistenza Classe 8.8
conformi alla UNI EN ISO 4016:2002, UNI 5592:1968 UNI EN ISO 898–1:2001

SALDATURE a cordoni D'ANGOLO
dove non specificato: $L_{sald} = L_{sovrapp}$
a_{sald} = spessore minimo
ove possibile eseguire sia la saldatura lungo lo spigolo e di testa

CLASSE di ESECUZIONE: EX C2 – in conformità alla UNI–EN–1090

PARTICOLARE 1
scala 1:20



PARTICOLARE 2
scala 1:20



I PROFILI 2L40x80x6 e 2L40x80x6 devono essere saldati sia di testa sul 2L50x100x8 sia lungo lo spigolo di congiunzione con la piastra

PARTICOLARE 3
scala 1:20



IL PROFILO 2L40x80x6 deve essere saldato sia di testa sul 2L50x100x8 sia lungo lo spigolo di congiunzione con la piastra

PARTICOLARE 4
scala 1:20



COMUNE DI JESI

AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO:

RICOSTRUZIONE COPERTURA del CAPANNONE
di via POLITI

Progetto Esecutivo - Strutture

DATA
NOV 2018

Tav.
D2

CAPRIATA

PARTICOLARI ESECUTIVI

SCALA:
1 : 20
1:50

PROGETTISTA delle STRUTTURE:
ing Giacomo CESARETTI

IL RUP
ing Giacomo CESARETTI

IL DIRIGENTE
arch. Francesca SORBATTI