


<b>01</b>	<b>Progetto esecutivo - Aggiornamento prezzi Marche 2015</b>		<b>21.12.2015</b>	<b>A. Stronati</b>
Rev	Descrizione		Data	Firma
Disegnato A. Stronati		Verificato B. Stronati	Approvato B. Stronati	
		<b>STUDIO TECNICO</b> <b>Dott. Ing. BRUNO STRONATI</b>  Piazza A.Vesalio, 4      Tel. 0731.205198 60035 Jesi (AN)      Fax 0731.222428 e-mail stronati@stronatibruno.191.it P. IVA 0028005 042 8		
		Collaborazione Dott. Ing. ALESSANDRO STRONATI		
Rif. C058	File C058-501S	Data 29.01.2014	Scala —	
Progetto <b>Realizzazione impianto di videosorveglianza degli incroci, delle rotatorie e di parti della città - II LOTTO -</b>  <b>Progetto esecutivo</b> redatto secondo la guida CEI 0-2 Fasc. 6578 e DPR 207/10			Documento  <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">5S</div>	
Committente Comune di Jesi Piazza Indipendenza, 1 60035 - Jesi (AN) P.IVA 0013588 042 5		Oggetto  Schema elettrico unifilare Armadio 5 <i>"Giardini Portavalle"</i>		

[illegible]

Rispondenza normativa: EN61439-1;  
Classe di isolamento: 2;  
Grado di protezione : IP65 a porta chiusa, IP30 a porta aperta con pannelli;  
Segregazione secondo EN 61439-1 : 1;  
Portelle:cernierata trasparente in metacrilato;  
Accessibilità: anteriore;  
Corrente di cortocircuito: 35 kA;  
Corrente nominale sbarre: ---;  
Tensione di isolamento Ui: 690 V;  
Tensione di impiego max Ue: 400V;  
Frequenza nominale 50 Hz;  
Morsettiere: tipo componibile su profilato DIN con morsetto di terra GV per ogni linea uscente o entrante;  
Collettore di terra: profilato DIN interno al quadro;  
Arrivo cavi: dal basso con pressacavi;  
Cavi entrata/uscita: con testate termorestringenti e con cartellini fissi di individuazione;  
Targhette: plexiglass inciso, bianche con scritte nere;  
Installazione: a parete, su palo con collari di ancoraggio;  
Cablaggio: realizzato con cavi N07V-K 450/750 V.

CARPENTERIA IN POLIESTERE RINFORZATO CON  
FIBRA DI VETRO 36U.M. GRADO DI PROTEZIONE  
MECCANICA IP65 DOPPIO ISOLAMENTO  
(dim. 310x425x160mm bxhxp)

PARTICOLARE TARGA DI DENOMINAZIONE



PARTICOLARE TARGA DI IDENTIFICAZIONE

